



## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 1584/2013

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)  
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek :

**KZWM Ogniochron S.A.**  
ul. Krakowska 83c  
34-120 Andrychów

stwierdza, że wyrób: **Gaśnica śniegowa typ GS-5x B**

produkowany przez: **KZWM Ogniochron S.A.**  
ul. Krakowska 83c  
34-120 Andrychów

w zakładzie produkcyjnym: **KZWM Ogniochron S.A.**  
ul. Krakowska 83c  
34-120 Andrychów

spełnia wymagania: **PN-EN 3-7:2008 Gaśnice przenośne Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań**

### Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2310/2013 z dnia 10.04.2013 r .
2. Sprawozdanie z badań nr 3741/BC/07 z dnia 29.01.2008 r. wykonanych w Zakładzie – Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP, nr 2883/BT/06 z dnia 19.06.2006 r. wykonanych w Laboratorium Środków Gaśniczych i Sprzętu Podręcznego CNBOP oraz 19/BM-3/2000 z dnia 13.12.2000 r. wykonanych w Laboratorium Środków Gaśniczych i Sprzętu Podręcznego BM-3 CNBOP
3. Rys. Nr GS-5-10-00 z dnia 06.10.2010 r.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 1584/DC/CNBOP-PIB/2013.


Okres ważności świadectwa: **od 26.04.2013 r.** do **25.04.2018 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

mł. brig. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia 26 kwietnia 2013 r.



## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA Nr 1584/2013

### DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

#### Gaśnica śniegowa typ GS-5x B

Zakres stosowania	- do gaszenia pożarów grupy B
Masa całkowita	- ok 14 kg
Masa środka gaśniczego	- 5 kg
Rodzaj środka gaśniczego	- dwutlenek węgla CO <sub>2</sub>
Ciśnienie próbne zbiornika	- 320 bar
Czas działania	- min 9 s
Zakres temperatur stosowania	- od -20°C do +60°C
Minimalna skuteczność gaśnicza	- pożar testowy 55 B

#### WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

**Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85 poz. 553)**

DYREKTOR CNBOP-PIB

  
mł. brg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia 26 kwietnia 2013 r.